

**CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO  
"BACINO ATERNO E SAGITTARIO"  
Via Trieste n° 63 - Pratola Peligna – (AQ)**



**ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI  
DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA**

**Deliberazione n° 193 del 26 ottobre 2016**

**Oggetto: Liquidazione lavori dell'impianto di messa a terra eseguiti nella centrale idroelettrica di Capestrano in Capodacqua dalla ditta S.E.A. s.a.s. Impianti di Di Gregorio Marcello & C. con sede in Capestrano.**

L'anno duemilasedici, il giorno ventisei del mese di ottobre, alle ore 18,00 e in prosecuzione, si è riunita presso la sede di questo Consorzio, in Pratola Peligna, Via Trieste n° 63, la Deputazione Amministrativa, convocata in via d'urgenza dal Presidente con e-mail e fax prot. n° 5091 del 24.10.2016.

L'ordine del giorno reca:

omissis

8. Liquidazione lavori dell'impianto di messa a terra eseguiti nella centrale idroelettrica di Capestrano in Capodacqua dalla ditta S.E.A. s.a.s. Impianti di Di Gregorio Marcello & C. con sede in Capestrano.

omissis

Sono presenti i seguenti componenti:

1. Schiavitti Fiorenzo – Presidente
2. Gentile Aldo – Vice Presidente
3. Margiotta Umberto

Sono assenti Cianfaglione Nicola Enio e De Santis Tonino.

Assiste, con funzioni di segretario, il Direttore del Consorzio, Rag. Virgilio Lerza, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Delegati n° 6 del 15.3.2006.



Alle ore 18,15, constatata la validità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta.

omissis

Sull'ottavo punto all'ordine del giorno

### **LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA**

**PREMESSO** che con propria deliberazione n° 24 del 6.2.2016 è stata affidata alla ECI S.p.A., Ente di Certificazione & Ispezione, con sede a Sora (FR) in via Tofaro n° 42/F, la verifica dell'impianto di messa a terra della cabina di connessione in media tensione a cui è collegato l'impianto di produzione di energia idroelettrica sito in località Capodacqua del Comune di Capestrano;

**CHE**, a seguito di tale verifica si è reso necessario effettuare gli interventi di seguito elencati come risulta dalla nota dell'Ing. Roberto Angelone acquisita al protocollo consorziale n° 3206 dell'1.7.2016:


- Ripristino del collegamento franco fra la treccia di rame disperdente ed il picchetto scoperto sul lato sinistro della centrale;
- Collegamento a terra della porta metallica di accesso al locale deposito attiguo alla centrale;
- Collegamento a terra, almeno in un punto, del corrimano metallico conducente al locale misura al secondo piano;
- Interruttore magneto-termico differenziale generale della linea 220V di servizio all'arrivo in cabina;
- Ripristino della messa a terra attraverso le prese CEE poste dietro il quadro BT della centrale idroelettrica;

**CHE**, per l'esecuzione dei suddetti interventi è stato richiesto apposito preventivo alla S.E.A. s.a.s. Impianti di Di Gregorio Marcello & C. con sede in Capestrano, ditta particolarmente esperta in materia, la quale lo ha fornito con il n° 22/16 del 23.7.2016 nell'importo a corpo di €. 549,00 comprensivi di IVA, accettato dal Presidente del Consorzio con prot. n° 3824 del 2.8.2016;

**CHE** nel corso dell'esecuzione di tali interventi si è reso necessario aggiungere un Kit cartelli di potenzialità elettriche;

**VISTA** la fattura n° 18/2016 del 30.9.2016 con la quale la citata ditta ha richiesto il pagamento di quanto preventivato e dell'importo

aggiuntivo di €. 45,00 per maggiori forniture, in totale di €. 603,90 comprensivi di IVA;



**RISCONTRATA** la sua regolarità;

**CONSIDERATO** che tali interventi sono stati regolarmente eseguiti come certificato dal responsabile dell'ufficio tecnico consorziale;

**RITENUTO** di procedere alla relativa liquidazione e conseguente pagamento;

**VISTO** il bilancio di previsione dell'esercizio 2016 approvato dal Consiglio dei delegati con deliberazione n° 12 del 21.12.2015;

**CON** i poteri di cui all'art. 28 dello statuto consorziale e con voti unanimi resi nei modi prescritti dall'art. 45 dello statuto stesso;

### **DELIBERA**

1. Di liquidare, per quanto detto in narrativa, in favore della S.E.A. s.a.s. Impianti di Di Gregorio Marcello & C. con sede in Capestrano, la complessiva somma di €. 603,90, comprensivi di I.V.A. 22% a saldo della fattura n° 18/2016 del 30.9.2016 di cui in premessa.
2. Di pagare in favore dell'anzidetta ditta l'importo di €. 603,90 mediante accredito con bonifico bancario sul conto IBAN: IT41E0874777200000000035821.
3. Di imputare la spesa derivante dalla presente deliberazione di €. 603,90 sulla competenza del capitolo 06.1.1.534 del bilancio di previsione dell'esercizio 2016 "Lavori di manutenzione e gestione degli impianti di produzione di energia".

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE  
f.to Rag. Virgilio Lerza

IL PRESIDENTE  
f.to Fiorenzo Schiavitti

---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo consorziale dal 27.10.2016 al 29.10.2016 non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Pratola Peligna, li 2.11.2016.

IL DIRETTORE  
f.to Rag. Virgilio Lerza

---

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Pratola Peligna, li 2 NOV. 2016



IL DIRETTORE  
Rag. Virgilio Lerza